

Městský úřad Nové Strašecí

odbor výstavby a životního prostředí

Komenského nám. čp. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Čj.: 221/328/19/OV/Či
Vyřizuje: Černá I.
Tel: 313 511 730, 313 511 739

Nové Strašecí, dne 26.3.2019

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Lány, IČO 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány,
kteřou zastupuje MEDIUM project EU s.r.o., IČO 28778847, Riegrova 431, 533 51 Pardubice

(dále jen "žadatel") podal dne 4.3.2019 a dne 22.3.2019 doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ČOV a splašková kanalizace Vašírov **Lány, Vašírov**

na pozemku st. p. 5, parc. č. 13/2, 15/11, 15/25, 16/1, 26/17, 26/19, 26/21, 26/33, 26/38, 26/39, 26/40, 26/41, 26/42, 26/43, 26/44, 28/2, 44/3, 217/1, 248/29, 248/30, 248/33, 259/3, 379, 380, 383, 469, 484, 492, 493 v katastrálním území Vašírov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- ČOV a splašková kanalizace Vašírov - splaškové odpadní vody bez balastních a dešťových vod z místní části Vašírov obce Lány budou svedeny systémem kanalizačních stok na novou čistírnu odpadních vod pro 200 EO, která bude umístěna v severní části obce. Splašková kanalizace v obci Lány – lokalita Vašírov bude obsahovat 10 gravitačních stok a 1 výtlačný kanalizační řad s veřejnou čerpací stanicí. Pro ČOV je navržena technologie mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou kanalizační stoky řešeny převážně jako gravitační z potrubí PP žebrovaného o profilu DN 250, SN 10 vč. výtlačného kanalizačního řadu o profilu PEHD 90, které budou umístěny v souběhu se silnicí, místními komunikacemi, v travnatých pruzích a plochách. Současně se stavbou kanalizačních stok budou provedeny v části veřejného prostranství i kanalizační přípojky (gravitační a tlakové) k jednotlivým nemovitostem, které budou ukončeny na hranicích pozemků (tlakové kan. přípojky budou ukončeny v domovní čerpací stanici za hranicí pozemků). Vyčištěná voda z ČOV bude odvedena kan. potrubím ozn. Stoka X DN 250- PP, SN 10 do Tuchlovického potoka. Pro stavbu ČOV bude zřízena nová vodovodní, elektro přípojka a příjezdová komunikace.
- Stavba je členěna na objekty :
 - SO 01 - Splašková kanalizace
 - SO 01.1 - Kanalizační stoky
 - SO 01.2 - Kanalizační přípojky
 - SO 02 - ČOV - stavební část
 - SO 02.1 - Čerpací stanice - stavební část
 - PS 01 - ČOV - technologická část
 - PS 01.1 - Čerpací stanice - technologická část vč. elektropřípojky
 - PS 01.2 - Elektropřípojka k ČOV
 - SO 03 - Příjezdová komunikace k ČOV