

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 LÁNY



NAŠE ZNAČKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

001142885817

Ostrava / 5. 2. 2024

Vyjádření k událostem v distribuční síti

Dobrý den,

reagujeme na Vámi podanou žádost ze dne 24. 1. 2024 týkající se událostí na distribučním zařízení v obci Lány. Dne 2. 2. 2024 proběhla osobní schůzka, s panem starostou a paní místostarostkou, s reprezentantem pro veřejný sektor naší společnosti panem Martinem Ferdanem.

Dle domluvy na této schůzce Vám podáváme vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Prověřili jsme události v distribuční soustavě od 1. 11. 2023. Evidujeme neplánovaná přerušení dodávky elektřiny z důvodu poruchových událostí na lince vysokého i nízkého napětí. Většina událostí vznikla za extrémních klimatických podmínek a z důvodu pádu stromu do vedení. Je nezbytné podotknout, že jsme se ve dnech 21. 12. – 24. 12. 2023 potýkali s bouří Pia, která způsobila rozsáhlé poškození distribuční soustavy.

Musíme bohužel konstatovat, že se potýkáme s lhostejností vlastníků pozemků, kteří mají za povinnost provádět v blízkosti venkovního vedení ořezy stromů tak, aby byly dodrženy předepsané vzdálenosti od vodičů. Mělo by být v zájmu obce či jejich občanů, pokud přes jejich pozemek prochází vedení nízkého napětí (NN) popřípadě vysokého napětí, aby do něj nenechávali vrůstati vegetaci, která následně způsobuje poruchy. ČEZ Distribuce, a. s., může legislativně provádět ořezy v ochranném pásmu, které je u nadzemního venkovního vedení VN 7 metrů. Stromy většího vzrůstu padající z dálky větší než 7 metrů způsobují právě tyto poruchy. Bližší informace o ořezu stromů naleznete na našich webových stránkách <https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/potrebuji-zaridit/orezy-stromovi/index.shtml>.


Poruchové stavy v síti, ke kterým bohužel občas dochází, nejsme schopni zcela eliminovat. Přestože společnost ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy, aktivně provádí veškerá opatření potřebná pro zajištění bezpečné a spolehlivé distribuce elektřiny, nelze však zcela vyloučit vznik poruchových událostí způsobených vlivem vyšší moci, zásahem třetí osoby či vznikem nepředvídatelné závady, vyskytující se v rámci běžného provozování technického zařízení. Dále je nutné poukázat na skutečnost, že řešení problematiky pádů stromů a větví mimo ochranné pásmo nemá legislativní oporu z hlediska ČEZ Distribuce, a. s. (ochranné pásmo je jasně určeno energetickým zákonem).

ČEZ Distribuce, a. s. Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že naším prvořadým zájmem je dodávat elektřinu v předepsané kvalitě a bezporuchově. Přes realizovaná opatření však nelze zcela zabránit některým poruchovým stavům, poklesům napětí a nepředvídatelným jevům vyskytujících se na zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Ing. Kamila Vasileva
Vedoucí oddělení Kvalita obsluhy a reklamace
ČEZ Distribuce, a. s.