

Stanovisko Středočeských vodáren ke kvalitě vody z Klíčavy.

Do obce Lány je dodávána ve 100% voda z úpravny vody Klíčava.

V první řadě bych chtěl Vás i občany obce uklidnit, momentálně nehrozí žádné riziko zhoršení kvality dodávané pitné vody.

Při hašení požáru na skládce v Rynholci, stékaly po velkou většinu zásahu hasební vody do nádrže v areálu skládky. Z této nádrže se vody nemohou dostat do údolní nádrže Klíčava, která je zdrojem vody pro stejnojmennou úpravnu. Při dohašování požáru hrozilo riziko odtoku hasební vody do povodí nádrže. Díky spolupráci HZS a české inspekce životního prostředí (se kterou jsme byli v kontaktu my) byly vyhloubeny záchytné nádrže. Do těchto nádrží firma Dekonta umístila geotextilie s vrstvou aktivního uhlí (část tohoto uhlí poskytli Středočeské vodárny ze své havarijní rezervy). Díky tomu nedošlo k ohrožení zdroje vody. Zdrojem vody v nádrži je primárně povrchová voda. Případná stopová kontaminace ze vsaku se i vzhledem ke vzdálenosti do nádrže nedostane.

Již od roku 2012 je veškerá vyrobená voda na ÚV Klíčava filtrována přes vrstvu aktivního uhlí, tím dochází k odstranění mikropolutantů, které standardními technologiemi nelze zachytit.

Hezký den

S pozdravem

**Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.**  
***technolog pitných a odpadních vod***  
***útvár technologa***  
**Středočeské vodárny, a.s.**

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, Česká republika, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699, IČO: 26196620

[www.svas.cz](http://www.svas.cz)

