



### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.1 Větrací jednotka rekuperační nástřešní, vzduchový výkon 4600+4600m<sup>3</sup>/h, motory 2,0+1,3kW/400V, J 3x16A
- 1.1a Ovladač jednotky CP 10 RT
- 1.2 Teplovodní ohřivač topný výkon 17 kW
- 1.2a Regulační uzel vč. oběh. čerpadla
- 1.3 Digestoř nástěnná 2250x1200 s osvětlením 230V a filtrem
- 1.4 Digestoř nástěnná 2400x1000 s osvětlením 230V a filtrem
- 1.5 Digestoř nástěnná 2000x1400 s filtrem, bez osvětlení
- 1.6 Zákryt nerezový 2000x1000 bez filtru
- 1.7 Regulační klapka vč. servomotoru 230V
- 1.8 Regulační klapka DN250 ruční

Pozn.: – Klapka 1.7 c – ZAVŘENO / Klapky 1.7 a + 1.7 b – OTEVŘENO

Dodavatelé si zaměří veškeré skutečné rozměry před výrobou  
Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva

VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Luděk Jančík	VYPRACOVAL Ing. Luděk Jančík	Ing. Luděk Jančík IČO 445 837 02
OBEC Liberec	INVESTOR Obec Lány	Sametová 721,46001 LIBEREC 6
Rekonstrukce školní kuchyně Vzduchotechnika		ZAKÁZKA 20254002
		FORMÁT 2 A4
SCHEMA ZAŘÍZENÍ Č.1		STUPEŇ realizace
		MĚŘÍTKO 1:50