

Městský úřad Nové Strašecí

odbor výstavby a životního prostředí

Komenského nám. čp. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Čj.: 3/328/18/OV/Či
Vyřizuje: Černá I.
Tel: 313 511 730, 313 511 739

Nové Strašecí, dne 25.9.2018

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874
405 02 Děčín IV - Podmokly

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.1.2018 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
kteřou zastupuje Montprojekt, a.s. Projektční středisko Praha, IČO 28494032, K Ládvi 904, 184 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Lány - Berounská, obnova kNN, dem. NN

Lány

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59 (ostatní plocha), parc. č. 70/2 (zahrada), parc. č. 87 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 795/1 (ostatní plocha), parc. č. 797/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/4 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 936/1 (ostatní plocha), parc. č. 937 (ostatní plocha), parc. č. 938/1 (ostatní plocha), parc. č. 971 (ostatní plocha), parc. č. 1303 (ostatní plocha) v katastrálním území Lány.

Druh a účel umísťované stavby:

- Lány - Berounská, obnova kNN, dem. NN - jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu. Výměna stávajícího zastaralého venkovního (energetického) vedení za nové kabelové vedení v nových trasách.

Umístění stavby na pozemku:

- Nové kabelové vedení bude umístěno v trasách stávajících chodníků, v místních komunikacích a křižít silnici II/116H.

Určení prostorového řešení stavby:

- Bude provedeno nové kabelové vedení 1-AYKY 3 x 120 + 720 v délce 940 m, nové kabelové vedení 1-AYKY 4 x 16 v délce 460 m (HDV-přípojky), montáž přípojkových skříní SS 100 v kompaktních pilířích - 39 ks, montáž přípojkových skříní SS 200 v kompaktních pilířích 1 ks, montáž rozpojovacích jisticích skříní SR 608 v celoplastovém kompaktním pilíři - 1 ks, výkop kabelových rýh 35 x 60 cm, 35 x 80 cm, 50 x 120 cm a jejich zához v celkové délce 940 m, oprava dotčených pozemků a přepojení stávajících odběratelů novými přípojkami (každý max. do 30 m).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Pozemku st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59 (ostatní plocha), parc. č. 70/2 (zahrada), parc. č. 87 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 795/1 (ostatní plocha), parc. č. 797/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/4 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 936/1 (ostatní plocha), parc. č. 937 (ostatní plocha), parc. č. 938/1 (ostatní plocha), parc. č. 971 (ostatní plocha), parc. č. 1303 (ostatní plocha) v katastrálním území Lány.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterou vypracovala firma VČE-montáže, Ing. Zdeněk Belák, autorizovaný inženýr pro technolog.zařízení staveb ČKAIT 0010705 která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění stavby se vymezují pozemky st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a

nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59 (ostatní plocha), parc. č. 70/2 (zahrada), parc. č. 87 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 795/1 (ostatní plocha), parc. č. 797/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/1 (ostatní plocha), parc. č. 799/4 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 936/1 (ostatní plocha), parc. č. 937 (ostatní plocha), parc. č. 938/1 (ostatní plocha), parc. č. 971 (ostatní plocha), parc. č. 1303 (ostatní plocha) v katastrálním území Lány.

3. Veškeré případné změny v umístění stavby nebo rozsahu stavby musí být schváleny zdejším stavebním úřadem.
4. Všechny přechody vozovek budou provedeny podvrty. Po podélném uložení kabelu do chodníků bude provedena obnova jejich krytů v jejich plném profilu.
5. Stavební činností nebude docházet ke znečišťování komunikací. Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na pozemní komunikaci, výkopek bude ihned odvážen. V případě omezení provozu nebo jiného zásahu do průjezdního profilu pozemních komunikací postupovat podle zákona č.13/1997 Sb. Případná instalace dopravního značení bude provedena pouze na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.).
6. Na úseku nakládání s odpady v průběhu stavby musí být respektován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a platné obecní předpisy o nakládání s odpady. Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu dle vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy ke kolaudaci, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.
7. Při realizaci stavby a uvádění chodníků do původního stavu bude dle požadavku Obce Lány ze dne 14.8.2017 č.j. 554/20147/výst. zámková dlažba v ul. Berounská přeložena v celé šíři chodníku.
8. Při realizaci stavby budou splněny podmínky dané v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí ze dne 30.5.2018 pod .č.j. OŽP/1448/18 a to zejména :

3. Ochrana lesa (Ing. Kateřina Macháčková, 1. 387)

Veřejné zájmy, které příslušný orgán hájí podle ust. § 48 odst 2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen "lesní zákon") jsou záměrem dotčeny. Pro předmětnou stavbu pak uděluje podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání rozhodnutí o povolení a umístění stavby ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa (pozemky určené k plnění funkcí lesa: parc.č. 432/5 a 557/2 v k.ú. Lány). Souhlas k umístění stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa se uděluje za těchto podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení s názvem "Lány - Berounská, obnova kNN, dem. NN".

- Tento souhlas se vztahuje výhradně na stavbu a její následné používání. Tento souhlas (včetně stanovených podmínek a uvedených podkladů) je dle ustanovení §14 odst. 2 lesního zákona závaznou součástí rozhodnutí, které bude v předmětné věci vydáno podle zvláštních předpisů (zejména stavební zákon) a jako nedílná součást tohoto rozhodnutí musí být i uveden. Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabydou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů, kterých je součástí.

5. Pozemní komunikace (Jaroslav Fridrich, 1. 625)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ust § 40 odst. 4 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb."), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Umístění vedení v silničním pozemku (křížení silnice] podléhá povolení silničního správního úřadu podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. Vzhledem k rozsahu stavby bude o povolení

umístění rozhodnuto věcně příslušným silničním správním úřadem ve společném řízení s řízením o povolení zvi. užívání pro provádění stavebních prací (ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.).

8. Územní plánování (Ing. arch. František Muller, 1.130)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ust. § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny a je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Záměr je možné uskutečnit za této podmínky:

- Záměr bude umístěn a proveden dle přeložené dokumentace a přílohy, která je součástí tohoto stanoviska. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Miroslav Čížek, 1. 383)

- Vzhledem k tomu, že stavba se nachází na území GHKO Křivoklátsko, je k vydání stanoviska příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO Křivoklátsko, č.p.5, 270 24 Zbečno.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Irena Hyková, 1. 373)

- Podle ust. § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, není třeba vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

Z hlediska pozemních komunikací (Jaroslav Fridrich, 1. 625)

- Pro místní komunikace je silničním správním úřadem příslušný obecní úřad.

Záměr musí být koordinován se záměrem Obce Lány "Obnova oborní brány v Lánech".

Z hlediska památkové péče (Ivana Vopičková, 1.499)

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, o. p. s., Luzná čp. 591/4, Praha 6, mob.: 603 152 218, a umožnit jemu

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska územního plánování (Ing. arch. František Muller, 1.130)

- Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

- Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnosprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

- Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

9. Policie ČR DI Kladno ve vyjádření ze dne 4.8.2018 č.j. KRPS-241105-1/ČJ-2017-010306-MB požaduje splnění násl.podmínek:

- při částečném omezení, nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započítím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve trojím vyhotovení na PČR DI Kladno, ke kterému následně PČR DI Kladno jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění novel, vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,

- před započítím stavebních prací je potřeba si zažádat o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 dle citovaného zákona č. 13/1997 Sb., vzn.

- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.,
- práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66,
- při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN.

10. Budou respektovány podmínky dané ve vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 10.11.2017 zn.

5001608977 a to :

Podmínky pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m

do 10 kV = 0,4 m

do 35 kV = 0,4 m

do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 - 4) bar

do 1 kV = 0,6 m

do 10kV = 0,6m

do35kV = 0,6m

do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4 - 40) bar

do 1 kV = 4 m*)

do 10 kV = 4 m*>

do 35 kV = 4 m*)

do 220 kV = 4m*)

*) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení NN na 0,6 m a u VN na 1 m.

Plynárenská 499/1

KRÍŽENÍ: Zábrdovice

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

a.s.

číslo účtu: ,7837923 Kód banky: 0300

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou

(Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom vstup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná

provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001608977 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

11. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dané ve vyjádření CETIN - České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 28.7.2017 č.j. 677287/17:

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
- b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Petr Vlk, e-mail: petr.vlk@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

12. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Stř.kraje p.o. Praha 5 ze dne 22.8.2017 pod zn. 5258/17/KSUS/KLT/CAJ ve znění :

- Nové kabelové vedení NN bude uloženo ve výkopu v chodníku podél silnice č. II/I I6H vpravo v km staničení cca 0,310 - 0,500, vlevo v km staničení cca 0,078 - 0,578, křížit těleso silnice bude v km staničení cca 0,559.
 - Výkop podél silnice musí být prováděn tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice II. třídy tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu.
 - Výkop bude prováděn dle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Ministerstva dopravy a spojů ČR.
 - Protlak bude proveden kolmo k ose vozovky v min. hl. 1,2 m, kabely budou uloženy do chráničky. Pracovní jámy pro provedení protlaků budou umístěny mimo vozovku uvedené komunikace.
 - Výkopový, demontovaný a stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnice, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat.
 - Odvodnění silnice II/I 16H bude uvedeno do funkčního stavu.
 - Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, po předchozím souhlasu Policie ČR - DI.
- « Jakýkoliv zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
- V případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu.
 - Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS (tel. 724924629), po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání.

Toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, ale není souhlasem s uložením inž. sítě do tělesa silnice a pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Souhlas bude obsažen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, která musí být uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS před vydáním územního rozhodnutí.

13. Při realizaci stavby budou splněny násl.podmínky dané ve vyjádření Středočeských vodáren a.s. Kladno ze

dne 22.8.2017 zn. P17710017343 :

- V prostoru stavby se nachází vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu v provozování naší společnosti Středočeské vodárny, a.s., a to vodovod a kanalizace. Situaci s orientační polohou vodovodu a kanalizace bez přípojek přikládáme přílohou k tomuto vyjádření.
- Polohu vodohospodářského zařízení v digitální podobě je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182 Ing. Josef Kyncl josef.kyncl@svas.cz Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.
- Oddílné dešťové kanalizace naše společnost Středočeské vodárny, a.s. neprovozuje.

Vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu v k.ú. Lány je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - společnosti Středočeské vodárny, a.s.:

- Provoz Vodovod Kladno, ul. U Vodojemu 3085, vedoucí střediska Jaromír Musil, tel. 312 812 223, 723 074 325, e-mail iaromir.musil@svas.cz

- Provoz Kanalizace středisko Kladno, vedoucí střediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu kanalizace, tel.: 312 812 723, 724 610 132, e-mail: marek.hрма@svas.cz

Vytýčení skutečné polohy vodovodu a kanalizace je možné si objednat u výše uvedených provozů, provozy na požádání upřesní trasu zařízení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem. Ke stavbě sdělujeme tyto podmínky:

-Ke stavbě nemáme námitek a při realizaci stavby požadujeme dodržet „Všeobecné podmínky“, platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

-Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

14. Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 3.8.2017 zn. 3472/2017 ve znění :

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Obec Lány, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány

Odůvodnění:

Dne 3.1.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem k tomu, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil. Po doplnění požadovaných dokladů stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili a k dokumentaci se vyjádřili:

- Obec Lány ze dne 14.8.2017 č.j. 554/2017/výst
- Lesní správa Lány p.o. KPR ze dne 4.8.2017 zn. 273/17/Ř
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Křivoklátsko ze dne 2.8.2017 zn. SR/1428/SC/2017-2
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha ze dne 10.8.2017 zn. ÚP-497/13-1820/2017-8201-OÚZ-LIT
- ČR – Hasičský záchranný sbor Stř.kraje, kraj.ředitelství Klado ze dne 23.-8.2017 ev.č.PCNP-1250-2/2017/PD
- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí ze dne 30.5.2018 pod č.j. OŽP/1448/18
- Krajské správy a údržby silnic Stř.kraje p.o. Praha 5 ze dne 22.8.2017 pod zn. 5258/17/KSUS/KLT/CAJ
- Policie ČR DI Kladno ve vyjádření ze dne 4.8.2018 č.j. KRPS-241105-1/ČJ-2017-010306-MB
- GridServices, s.r.o. ze dne 10.11.2017 zn. 5001608977
- CETIN - České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 28.7.2017 č.j. 677287/17
- Středočeské vodárny a.s. Kladno ze dne 22.8.2017 zn. P17710017343
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 3.8.2017 zn. 3472/2017
- T – Mobile Czech Republic a.s.Praha 4 ze dne 28.7.2017, zn.E26274/17
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 28.7.2017 zn. MW000006622850979
- České radiokomunikace zn. UPTS/OS/175045/2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Středočeské vodárny, a. s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ludvík Hnízdil, Dana Hnízdilová, ENES spol. s r.o., Miroslav Koubek, Milan Ságner, Leona Ságnerová, Markéta Havelková, Anna Brabencová, Jaroslav Řežábek, Jaroslava Řežábková, Eva Petrůvová, Michael Petrův, Michal Růžička, Václav Milfait, Zdeněk Sekret, Ing. Zbyněk Hamouz, Eva Hamouzová, Kateřina Kratochvílová, Martin Kellner, Jiřina Rychtrová, Oldřich Rychtr, Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Jan Kundela, Michaela Kundelová, Martin Polonyi, Ing. Jana Polonyiová, Josef Kytka, Marie Kytková, Josef Porcal, Jan Jirkovský, Ivana Michelová, Eva Náprstková, Richard Demko, Alena Demková, Jiří Hasík, Martina Procházková, 1078/32, Ing. Jana Porcalová, Miroslav Porcal, Bohuslav Macháč, Jitka Macháčová, Jiří Douša, Marie Chomátová, Václav Cimbura, Hana Cimburová, Ing. Jan Anděl, Miloslava Fenclová, Jaroslav Kolář, Květoslava Kolářová, Ing. Petr Filip, Iveta Filipová, Richard Demko, Hana Demková, Romana Karlovská, Mgr. Ivana Coufalová, Hana Nováková, Libuše Strnadová, Pavel Pekař, Jiří Klingr, Ing. Hana Kowalská, Jan Procházka, Zdenka Procházková, Ing. Ludmila Benová, Ing. Jan Bena, Ing. František Savov, Ing. Eva Savovová,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Irena Černá
referent odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 17.7.2018.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 a § 85 odst. 2 písm.a,b) (doručenky) :

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, kterou zastupuje dle plné moci

Montprojekt, a.s. Projekční středisko Praha, IDDS: fgdetem

Obec Lány, IDDS: cv4bc94

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Středočeské vodárny, a. s., IDDS: qztgg8d

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

účastníci dle § 85 odst.2 písm.a,b) (veřejnou vyhláškou):

Ludvík Hnízdil, Okružní č.p. 132, 270 61 Lány

Dana Hnízdilová, Okružní č.p. 132, 270 61 Lány

ENES spol. s r.o., IDDS: yxk3kcw

Miroslav Koubek, Blahnickova č.p. 632/9, Žižkov, 130 00 Praha 3

Milan Ságner, Berounská č.p. 113, 270 61 Lány

Leona Ságnerová, Berounská č.p. 113, 270 61 Lány

Markéta Havelková, Mšec č.p. 378, 270 64 Mšec

Anna Brabencová, Berounská č.p. 126, 270 61 Lány

Jaroslav Řežábek, Berounská č.p. 435, 270 61 Lány

Jaroslava Řežábková, Berounská č.p. 435, 270 61 Lány

Eva Petrůvová, Farského č.p. 425/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

Michael Petrův, Smetanovo nábřeží č.p. 325/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

Michal Růžička, IDDS: g7tejnj

Václav Milfait, Osvobození č.p. 55, 273 03 Stochov

Zdeněk Sekret, Berounská č.p. 57, 270 61 Lány

Ing. Zbyněk Hamouz, Berounská č.p. 63, 270 61 Lány

Eva Hamouzová, Berounská č.p. 63, 270 61 Lány

Kateřina Kratochvílová, IDDS: brshkdv

Martin Kellner, Berounská č.p. 71, 270 61 Lány

Jiřina Rychtrová, Berounská č.p. 73, 270 61 Lány

Oldřich Rychtr, Berounská č.p. 73, 270 61 Lány

Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, IDDS: cexehn4

Jan Kundela, Berounská č.p. 74, 270 61 Lány

Michaela Kundelová, Berounská č.p. 74, 270 61 Lány

Martin Polonyi, Berounská č.p. 74, 270 61 Lány

Ing. Jana Polonyiová, Berounská č.p. 74, 270 61 Lány

Josef Kytka, Berounská č.p. 66, 270 61 Lány

Marie Kytková, Berounská č.p. 66, 270 61 Lány

Josef Porcal, Berounská č.p. 31, 270 61 Lány

Jan Jirkovský, Vašírov č.p. 66, 270 61 Lány

Ivana Michelová, Berounská č.p. 88, 270 61 Lány

Eva Náprstková, Berounská č.p. 88, 270 61 Lány

Richard Demko, Berounská č.p. 89, 270 61 Lány

Alena Demková, Berounská č.p. 89, 270 61 Lány

Jiří Hasík, Berounská č.p. 90, 270 61 Lány

Martina Procházková, Dobrovského č.p. 1078/32, Holešovice, 170 00 Praha 7

Ing. Jana Porcalová, Okružní č.p. 26, 270 61 Lány

Miroslav Porcal, Okružní č.p. 26, 270 61 Lány

Bohuslav Macháč, Berounská č.p. 45, 270 61 Lány

Jitka Macháčová, Berounská č.p. 45, 270 61 Lány

Jiří Douša, Berounská č.p. 101, 270 61 Lány

Marie Chomátová, Třeboňská č.p. 6, 373 12 Borovany

Václav Cimbury, Unčínská č.p. 1511/7, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Hana Cimburová, Unčínská č.p. 1511/7, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Ing. Jan Anděl, Karpatská č.p. 1185/8, Vršovice, 100 00 Praha 10

Miloslava Fenclová, Berounská č.p. 102, 270 61 Lány
Jaroslav Kolář, Berounská č.p. 100, 270 61 Lány
Květoslava Kolářová, Berounská č.p. 100, 270 61 Lány
Ing. Petr Filip, IDDS: ufd3v2k
Iveta Filipová, V chaloupkách č.p. 98, 270 61 Lány
Richard Demko, Berounská č.p. 89, 270 61 Lány
Hana Demková, Berounská č.p. 36, 270 61 Lány
Romana Karlovská, Masarykovo náměstí č.p. 9, 270 61 Lány
Mgr. Ivana Coufalová, Berounská č.p. 115, 270 61 Lány
Hana Nováková, Berounská č.p. 116, 270 61 Lány
Libuše Strnadová, Mládežnická č.p. 841, 272 04 Kladno 4
Pavel Pekař, Okružní č.p. 188, 270 61 Lány
Jiří Klingr, Berounská č.p. 91, 270 61 Lány
Ing. Hana Kowalská, Americká č.p. 2486, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Jan Procházka, Italská č.p. 2315, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Zdenka Procházková, Italská č.p. 2315, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Ing. Ludmila Benová, Okružní č.p. 25, 270 61 Lány
Ing. Jan Bena, Okružní č.p. 25, 270 61 Lány
Ing. František Savov, Bozděchova č.p. 1840/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ing. Eva Savovová, Loutkářská č.p. 2381/2c, Břevnov, 169 00 Praha 69

dotčené orgány státní správy:

Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno
Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1
Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
ČR - Hasičský záchranný sbor Stč.kraje, krajské ředitelství, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Krajská hygienická stanice, Stč. kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Kladno, gen.Klapálka č.p. 1583, 272 01 Kladno 1

ostatní:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech příspěvková organizace Středočeského kraje, IDDS: eaig3gd
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Na Baních č.p. 1335, Zbraslav-Praha, 156 00 Praha 516
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Stř.kraje - dopravní inspektorát, Havířská č.p. 632, 272 01 Kladno 1